

SÍTIO STA. MARIA DE LURDES
(JOÃO BATISTA DE GODOY)

Area Institucional - 2

Area Institucional - 1

RUA "E"

AREA

C

B


A

RUA NILO PEÇANHA


D

F

G



HOSPITAL S. CORAÇÃO DE JESUS



RUA SÃO JOÃO CALÁBRIA

SÍTIO PIRÂMIDE
(DR. LUIZ MAZIERO)

ELEKTRO

RUA URUGUAIANA

90

RUA NILO PEÇANHA

57

RUA AURILISSIA

58

CASSIMIRO DIAS

59

SANTOS DUMONT

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES NT 21	EXTINTORES AGUA CARGA 10-A EXTINTORES PÓ CARGA 20-B	23 - UNIDADES - 10 Lts. cada 25 - UNIDADES - 12 kg cada
SINALIZAÇÃO EMERGENCIA	Sinalização de placas atende a nt 20	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende a nt 41	
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18	
HIDRANTE	Tubulação 75mm AÇO GALVANIZADO HIDRANTE - MANG. 38mm - COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - NT22	
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME NT 17	

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335/2013)

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-3	HOSPITAL E ASSEMBLHADOS	HOSPITAL; CASA DE SAÚDE; PRONTOS SOCORROS, CLINICAS COM INTERNAÇÃO, AMBULATORIO E POSTO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, POSTOS DE SAÚDE E PSICICULTURA E ASSEMBLHADOS COM INTERNAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO (NT14)

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
H	HOSPITAL E ASSEMBLHADOS	H-3	300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES, TEMPORARIAS E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
BAIXO	300 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS (NT10)

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE I - A
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE I - A
TETO e FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE II - A
COBERTURA	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE I - A

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMs:

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO () ATUALIZA O PSCIP Nº: () SUBSTITUI O PSCIP Nº:

STRIQUER ENGENHARIA CONTATO: (67) 9 8425-0642
PAULO JR. DE O. STRIQUER EMAIL: eng.striquer@gmail.com
 CREA: 67355-MS

TÍTULO DO DESENHO:
PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

OCUPAÇÃO:
SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL

RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

NOME FANTASIA:
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

ENDEREÇO:
RUA PADRE JOÃO CALÁBRIA, Nº1044 - CENTRO, ANAURILÂNDIA-MS

DATA: 09/08/2022 REVISÃO:

Nº ART/IRRT:1320220077282

OBSERVAÇÕES: ESCALA: INDICADA

QUADRO DE ÁREAS GERAL: PRANCHA:

Área total construída: 3.500,31m² PRANCHA: 08/08

Área total do Lote/Terreno: 50.022,46m² Nº PARCIAL / Nº TOTAL

Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 02/08)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:

Nome: PAULO JR. DE O. STRIQUER Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Título: ENGENHEIRO CIVIL CNPJ: 03.575.727/0001-95

Registro: 67355 - MS

CPF/RG: 063.472.481-90/2120917