



Esclarecimentos - Processo 24/2025 - MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
20/10/2025 14:47	Esclarecimento referente ao item 06 (Nobreak) - No descriptivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

LUZIA APARECIDA DA MATA FREITAS
ANAURILÂNDIA-MS - 20/10/2025

Gerado em: 20/10/2025 15:17:17