

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DO DO DISTRITO DO QUEBRACHO EM ANAURILÂNDIA– MS.

1. IDENTIFICAÇÃO:

- 1.1. PROJETO: Projeto de Iluminação Ornamental da entrada do Distrito Quebracho.
- 1.2. INTERESSADO : Município de Anaurilandia - MS
- 1.3. LOCALIZAÇÃO: Prolong. Rua Ceará, Distrito Quebracho.
- 1.5. MUNICÍPIO: Anaurilândia – Estado do Mato Grosso do Sul.

2. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:

- 2.1. PADRÃO DE ENTRADA: 01 Padrão de energia trifásico com Categoria “T1” montado em poste incorporado com saída aérea, composto por cabos 16mm² e disjuntor de 63A.

2.2. POSTES

POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 9M, CARGA NOMINAL NO TOPO 200 KGF	20 UN
---	-------

- 2.3. CONDUTORES Cabo Secundário: Condutor multiplexado 50mm² (PB50N) nas cores preto, cinza, vermelho e neutro nú.

- 2.4. ESTRUTURAS Tipo Secundária: 1C1R.

- 2.5. ESTAIAMENTOS Tipo Sub-Solos.

- 2.6. ILUMINAÇÃO 20 Braços de Iluminação Ornamental, 20 luminárias de LED.

3. SISTEMA DE ATERRAMENTO:

- 3.1. REDE SECUNDÁRIA Com 1 (Uma) haste de terra, simples em aço galvanizado tipo cantoneira com 2,00 m de comprimento, 25 x 25 mm e chapa de 3/16", nos finais de rede secundária e pontos indicados no projeto.

4. GERAL

4.1. CONSTRUÇÃO - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E NORMAS DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

4.2. MONTAGENS - DAS ESTRUTURAS, CONFORME NORMAS DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A E PADRÕES ABNT.

Anaurilândia - MS, 09 de março de 2020.

Município de Anaurilândia - MS
CNPJ – 03.575.727/0001-95

Responsável Técnico:
MAYCON NAGAI
CREA-MS 35225